

Tűzjelző rendszer tápegység

24V/2A

ZSP 135-DR-7A-1



Kimenet feszültség változás határ	19.7V -28V
Tápellátás kimenet	folyamatos működéshez 6A/24VDC dla pracochwilowej 7A/24VDC
Áramfelvétel egyedi felhasználásra	legfeljebb 35mA
Akkumulátor hely	2x 18Ah /12V
Szabvány megfeleléség	EN54-4, EN12101-10
Kijelző	Panel LED
További funkciók (további modulok szükségesek)	távoli felügyelet ezen keresztül RS485, RS232
Méretek	W=390 H=350 D=90 mm
Megjegyzések	ház zárása - lock
Védettségi osztály	PN-EN 60529:2003 IP 44
PSU tömeg	akkumulátorral 18kg